MARVON
DOMINIAMO IL FUOCO

TECNOPIPE-W

MONTAGGIO - *ASSEMBLY*

STEP 1/4

Sigillatura del passaggio.
Installato l'impianto, è necessario che gli interstizi tra impianto e supporto, vengano sigillati con il sigillante acrilico TECNO-S 240 per un massimo di 30 mm.

Sealing the gap.
Once the system has been installed, it is necessary that the gaps between the system and the support, be sealed with TECNO-S 240 acrylic sealant for a maximum of 30 mm.



STEP 2/4

Montaggio della coppella TECNOPIPE-W.
Applicare la coppella TECNOPIPE-W sopra la tubazione da gestire.

Installation of the TECNOPIPE-W pipe section.
Apply the TECNOPIPE-W pipe section over the pipe.



STEP 3/4

Una volta applicata, legare con filo di ferro per chiudere la coppella.
La coppella può essere installata all'interno del supporto (parete rigida, parete flessibile, parete in legno, solaio rigido e solaio in legno) in forma passante o discontinua.
La resistenza può variare in base al supporto e al diametro della tubazione come riportato dall'ETA* di riferimento.

*Richiedi L'ETA all'ufficio tecnico di Marvon all'indirizzo: attraversamenti@marvon.com oppure scaricalo dall'area download sul sito www.marvon.com

Once applied, tie with wire to close the pipe section.
The pipe section can be installed inside the substrate (rigid wall, flexible wall, wood wall, rigid floor, and wood floor) in a continuous or discontinuous form.
Strength may vary depending on the substrate and pipe diameter as reported by the referenced ETA.*

**Request the ETA from Marvon's technical department at: attraversamenti@marvon.com or download it from the download area at www.marvon.com*



STEP
4/4

Etichettatura.
Applicare etichetta identificativa in prossimità dell'installazione completandola con i dati dell'impianto.

Labelling.
Attach identification label near the installation, completing it with the installation data.



M-104/00 - 04/2023

Marvon S.r.l. - Società a socio unico
Via Gargnà 6 - 25078 - Vestone (BS) ITALY
Telefono: +39 0365 81.390 - Fax: +39 0365 879.923
e-mail: attraversamenti@marvon.com - **www.marvon.com**

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.
da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172